

Технічне обстеження будівель і споруд
Кваліфікаційний сертифікат серія АЕ № 003454
Експерт з технічного обстеження будівель і споруд
Косик Віктор Миколайович

вих. № 1 від 29.06.2023 року

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

За результатами обстеження згідно наданих графічних матеріалів та фотоматеріалів, а також з виходом на місце розташування об'єкта за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Петропавлівська, 58 «Інститут прикладної фізики Національної академії наук України», код ЄДРПОУ 05399225 у якому на правах державної власності здійснюється провадження освітньої діяльності здобувачів вищої освіти з числа осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, справжнім підтверджую:

1. Для забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в приміщенні «Інституту прикладної фізики Національної академії наук України» ступені і пандус відсутні за непотрібності. Вхід (заїзд) на ганок відбувається з тротуарної доріжки. Різниця у відмітках між ганком та тротуаром становить близько 20 мм, що не суперечить вимогам **ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»**.
2. Коридори приміщень «Інституту прикладної фізики Національної академії наук України» по ширині відповідають умовам **ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»** п.б.2.4 і становлять більше ніж 1,8 м.
3. Вхідні двері «Інституту прикладної фізики Національної академії наук України» мають дверний отвір в просвіті - 900 мм, який відповідає умовам **ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»** п. 6.1.4 та п. 6.2.2.
4. **Висновок:** у відповідності до **ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»** ганок, вхідні двері та коридори приміщень «Інституту прикладної фізики Національної академії наук України» код ЄДРПОУ 05399225 за адресою: Сумська область м. Суми вул. Петропавлівська, 58, виконані без порушень і придатні до експлуатації.



В.М. Косик